

附表一

無風管空氣調節機容許耗用能源基準

機種		額定冷氣能力分類(kW)	容許耗用能源基準 (kWh/kWh)
氣冷式	單體式	2.2 以下	3.40
		高於 2.2 , 4.0 以下	3.45
		高於 4.0 , 7.1 以下	3.25
		高於 7.1 , 71.0 以下	3.15
	分離式	4.0 以下	4.10
		高於 4.0 , 7.1 以下	3.78
		高於 7.1 , 10.0 以下	3.62
		高於 10.0 , 14.0 以下	3.50
		高於 14.0 , 71.0 以下	3.40
水冷式	全機種	4.50	