

表一 冰水機之蒸發器冰水與冷凝器冷卻水出水、回水溫差規定值

規定項目	溫度差	基準值
蒸發器冰水出水、回水溫差	T2 - T1	3°C 以上
冷凝器冷卻水出水、回水溫差	T4 - T3	3°C 以上，但冷凝器運轉條件有特殊需求，操作溫差須保持小於 3°C 者，則以該冷凝器冷卻水出、回水溫差設計值之 0.6 倍作為規定值，且能源用戶須提出設計文件以資佐證。