

表一 加熱爐煙氣含氧體積濃度及煙氣出口溫度年平均值上限

設備/燃料 上限值	既設設備		新設設備	
	氣體燃料	液體燃料	氣體燃料	液體燃料
含氧體積濃度 (%)	3.5	4.2	2.8	3.3
煙氣出口溫度 (°C)	180	200	160	180