

## 發電業及輸配電業應定期檢驗及維護電業設備之項目及週期彙整表

電廠名稱：

項次	電業設備類別	電業設備	廠牌	型號/型式	容量	電壓 (一/二次側)	設備數量	對應頁數	備註
1	一、鍋爐及附屬設備	汽力/燃氣複循環機組鍋爐							
		汽力與燃氣複循環機組鍋爐附屬設備							
		汽力/燃氣複循環機組鍋爐環保設備							
		汽力與燃氣複循環機組鍋爐輔機設備							
2	二、汽輪機及附屬設備	汽輪機							
		汽輪機輔助設備							
		汽輪機附屬設備							
		汽輪機控制系統							
		汽輪機調速設備							
3	三、氣渦輪機及附屬設備	氣渦輪機進氣及空氣壓縮機設備							
		氣渦輪機燃燒系統/設備							
		氣渦輪機							
		氣渦輪機排氣設備							
		氣渦輪機輔助設備							
		氣渦輪機液壓油系統							
		氣渦輪機潤滑油系統							
		氣渦輪機控制系統							
		靜態變頻器(SFC)							
4	四、內燃機及附屬設備	內燃機(柴油引擎)							
		變電所內緊急發電機							
		水壩緊急發電機							
5	五、水輪機設備及附屬設備	水壩							
		水壩壩頂閘門							
		水壩遙控							
		發電進水口控制							

項次	電業設備類別	電業設備	廠牌	型號/型式	容量	電壓 (一/二次側)	設備 數量	對 頁 數	備 註
		機組冷卻水							
		廠房排水設備							
		啟動電動機							
		液阻器							
		電腦主機遙測遙控設備							
		電子式調速機							
		水輪機							
		水輪機附屬設備							
6	六、發電機及附屬設備	發電機							
		附屬設備							
7	七、變壓器及其附屬設備	高壓及特高壓變壓器							
		桿上及亭置式變壓器							
8	八、開關設備及附屬設備	空斷開關(ABS)							
		油斷路器(OCB)							
		少油量斷路器(MOCB)							
		69kV(含)以上氣體斷路器(GCB)							
		22.8、11.4 kV 斷路器(GCB、VCB)							
		69kV(含)以上 SF <sub>6</sub> 氣封絕緣開關裝置(GIS)							
		裝甲箱型六氟化硫絕緣斷路器(CGIS)-SF <sub>6</sub> 消弧							
		裝甲箱型六氟化硫絕緣斷路器(CGIS)-真空消弧							
9	九、避雷器設備及附屬設備	避雷器							
		附屬設備							

項次	電業設備類別	電業設備	廠牌	型號/型式	容量	電壓 (一/二次側)	設備 數量	對 頁 數	備 註
10	十、比壓器、比流器及附屬設備	161kV(含)以上電容分壓比壓器(PD)設備							
		繞線式比壓器(PT)設備							
		比流器(CT)設備							
11	十一、電力電容器、電抗器及附屬設備	電容器及附屬設備							
		電抗器及附屬設備							
12	十二、蓄電池組及其附屬設備	發電廠、變電所蓄電池組(鉛酸/鹼性)(含 FRTU)							
		發電廠、變電所內不斷電系統(UPS)							
13	十三、保護電驛設備及其附屬設備	各設備保護電驛							
14	十四、架空線路及其附屬設備	架空線路之支持物							
		架空線路之礙子							
		架空線路之導線							
15	十五、地下電纜及附屬設備	交連聚乙烯電纜							
		充油電纜							
		給油裝置							
16	十六、通訊設備及附屬設備	廠(所)區通信系統							
		微波系統							
		光纖系統							
		次世代同步數位階層(NG-SDH)光纖系統							
		保護電驛多工機系統							
		電力線載波系統							
	通信機房設備								
17	十七、燃料電池設備及附屬設備	燃料電池設備							

項次	電業設備類別	電業設備	廠牌	型號/型式	容量	電壓 (一/二次側)	設備 數量	對 應 頁 數	備 註
18	十八、風力機組及附屬設備	風力機組塔架							
		風力機組機艙							
		風力機組轉子							
		風力機組附屬設備							
		風力機組變壓器							
		風力機組變流器							
19	十九、太陽光電發電系統及附屬設備	太陽光電模組							
		交/直流接線箱							
		變流器							

## 發電業及輸配電業應定期檢驗及維護電業設備之項目及週期

### 一、鍋爐及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
汽力/燃氣複循環機組鍋爐	汽鼓	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	省煤器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	過熱器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	再熱器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	爐膛	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	爐管排	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
汽力與燃氣複循環機組鍋爐附屬設備	空氣預熱器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	燃燒器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	安全閥	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吹灰器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	爐溫探測器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鍋爐水位計	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
汽力/燃氣複循環機組鍋爐環保設備	靜電集塵器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	煙氣除硫設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	低氮氧化物燃燒器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	觸媒還原脫硝設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
汽力與燃氣複循環機組鍋爐輔機設備	軸承振動	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承溫度及油位	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承電流試驗	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	馬達定子、轉子線圈表面油污積灰	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達油環、油位計、油箱異狀	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達外殼各部螺絲	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達進風口濾網	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達絕緣電阻試驗	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	馬達電力及控制電纜絕緣電阻試驗	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	馬達接地線檢查及接地電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	馬達試運轉	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

二、汽輪機及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
汽輪機	轉軸與軸承電流試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	內缸	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外缸	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	動/靜片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	低壓段末級葉片動/靜片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸頸、軸承與推力軸承	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	聯軸器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	汽封設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
汽輪機輔助設備	主關斷閥(節流閥)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	調速閥	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	再熱關斷閥	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	中間閥	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	保安膜片	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	低壓汽輪機排氣殼噴水裝置	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	液壓油設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	潤滑油設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	汽輪機慢車設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
汽輪機附屬設備	冷凝器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	循環(海)水系統	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	碎屑過濾器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷凝器清洗設備	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	飼水加熱器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	除氧器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	真空泵	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	冷凝水系統	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	高壓馬達	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
汽輪機控制系統	進汽閘閘桿功能	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	補助油泵自動起動	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	緊急油泵自動起動	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷凝器低真空模擬跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	低軸承油壓模擬跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	推力軸承磨損模擬跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	過速度模擬跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電子式超速跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	機械式超速跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	鍋爐、汽機、發電機連鎖跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鍋爐、汽機起動監控	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	箱體配線及端子(含絕緣電阻試驗)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
汽輪機調速設備	主調速機功能	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	輔助調速機功能	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	負載限制器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

三、氣渦輪機及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
氣渦輪機進氣及空氣壓縮機設備	進氣管道內部分隔板鉚道鉚補	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空壓機靜葉片托架	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空壓機動葉片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空壓機靜葉片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承及推力軸承檢查	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承電流試驗	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉軸聯軸器對心	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣導翼角度量測	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣導翼機構(葉片)	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣導翼彈簧銷	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣導翼轉	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	軸						
氣渦輪機燃燒系統/設備	燃氣噴嘴	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	燃燒筒	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	導火筒	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	旁通肘管	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	火焰偵測器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	點火器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	穿火器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	旁通環	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
氣渦輪機	各級動葉片	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各級靜葉片	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	靜葉片托架	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各級動葉片軸	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各級靜葉片軸	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	氣機外殼及熱覆片	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉軸檢查與軸承電流試驗	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉軸徑向間	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	隙						
氣渦輪機排氣設備	排氣殼及內部襯板銲補	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排氣道膨脹接頭	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承檢查	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
氣渦輪機輔助設備	天燃氣加熱設備	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排放閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	振動監測設備	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
氣渦輪機液壓油系統	減壓控制閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	燃料閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣導翼機構驅動器	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
氣渦輪機潤滑油系統	跳脫機構	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承檢查與電流試驗	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
氣渦輪機控制系統	氣渦輪機模擬超速跳脫	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	動力油壓力	1月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	檢查						
	潤滑油壓力檢查	1 月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發電機斷路器跳脫	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	氣渦輪機跳脫	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電子式超速跳脫	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	機械式超速跳脫	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
靜態變頻器(SFC)	箱盤內部	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光纖介面卡	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	輔助電驛	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	配線及端子 (含絕緣電阻試驗)	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電子卡片	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	數位控制器 (PNC)	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光纖介面卡	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	各部電源設備(含電纜絕緣電阻試驗)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	各類比卡電壓	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	點火箱之交流電源與直流電源	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	橋式整流器 閘流體	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各轉換器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉換器電源 配線輸入輸出	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	高溫警報器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

四、內燃機及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
內燃機(柴油引擎)	活塞間隙	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	活塞銷間隙	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻室及冷卻通道	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	汽缸襯套	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	汽缸蓋	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	啟動嚮導閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進氣閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排氣閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	指壓閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	噴油閥	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	燃油高壓泵	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	凸輪軸軸承	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承電流試驗	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	減震器套筒彈簧	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	主軸承軸瓦	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
主軸承電流試驗	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)		
大端軸承軸瓦	4年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	曲柄軸撓曲度	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	曲軸箱人孔蓋 釋壓閥	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	曲柄軸減震器 套筒彈簧	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排氣管法蘭連 接頭	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進排氣系統膨 脹接頭	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進排氣系統空 氣冷卻器	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	增壓機轉子及 軸承	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	傳動齒輪系統 調速機驅動軸	4 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
變電所內緊急發 電機	自動切換開關 檢查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	啟動檢查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	油量狀態檢查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	試運轉	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	蓄電池狀態檢 查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	充電機狀態檢查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
水壩緊急發電機	轉子集流環磨損檢查	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	磁極及風扇固定	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	線圈絕緣塗料	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各相絕緣電阻試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	三相對地絕緣電阻試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	磁場線圈對地絕緣試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	配電盤接線、開關、電驛及儀表檢查	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	低壓電力電纜絕緣電阻試驗	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	蓄電池自動切換開關操作	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	蓄電池啟動測試	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
蓄電池狀態檢查	3 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	充電機狀態檢查	3個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	碳刷整流子磨損檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	線圈對地絕緣電阻試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	緊急發電機啟動馬達試運轉	3個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	緊急發電機啟動馬達油量	3個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

離島內燃機及緊急柴油發電機僅適用金門、馬祖及澎湖之機組。

五、水輪機設備及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
水壩	壩頂溢洪道弧形閘門	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水壩遙控設備	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發電進水口控制設備	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	遙測遙控設備	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	控制系統配線及端子	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
水壩壩頂閘門	閘門橡膠水封	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	橡膠質水封固定螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	支臂	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吊門機剎車片厚度與剎車鼓間隙	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	減速齒輪裝置油位、齒輪、雜音與溫升	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吊門機鋼索捲筒裝置	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	馬達及控制線路絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電力電纜絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電動機控制箱內部電線絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電動機各電驛電磁開關接點	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電動機及電氣設備配線及端子	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	無水試運轉操作	1年(需水庫水位低於溢洪道底檻)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	開門升降	1年(視水壩水位而定)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	剎車制動	1年(視水壩水位而定)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	運轉電流試驗	1年(視水壩水位而定)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	開閉時間試驗	1年(視水壩水位而定)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	異音與振動	1年(視水壩水位而定)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
水壩遙控	各閘門通信設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各閘門監控電腦及監視器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各閘門控制器模組	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各閘門電氣盤	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	廠內電氣盤	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
發電進水口控制	閘門活動支承臂	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吊門機油泵、油輸出量、壓力與油溫	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	吊門機管路閥	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吊門機電磁閥	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吊門機電磁線圈絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	伺服機機座固定螺栓	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	液壓伺服機(含配管)各部螺栓	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	液壓伺服機法蘭管接縫處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達運轉電流、電壓、噪音及振動	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	閘門開度指示器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	極限開關動作	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	馬達及電氣設備指示燈	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	馬達及電纜絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	馬達及電氣設備配線及端子	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
機組冷卻水	冷卻水泵運轉中異音與振動	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻水泵軸承溫度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻水泵壓力計指示	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻水泵絕緣試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電力電纜絕緣試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	冷卻水泵啟動電流值試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	冷卻水泵運轉電流值試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	外殼接地線檢查及接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	冷卻水泵配線及端子	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	濾水器反沖洗電磁閥動作	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	濾水器各電磁閥及馬達絕緣電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	冷油器本體	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷油器銅管接頭磨耗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發電機空氣冷卻器排水	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發電機散熱片	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發電機空氣冷卻器檢修後加壓測試	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	配電箱、控制電驛各種儀表	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	配電箱、控制電驛端子	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	配電箱、控制電驛絕緣電阻試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
廠房排水設備	排水泵運轉與震動	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排水泵濾網檢查	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排水泵止回閥	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排水泵馬達絕緣電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	排水泵馬達電力電纜絕緣電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	排水泵馬達接地線及接地電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	排水泵馬達配線及端子	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水位控制器動作試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	壓力開關與壓力表指示	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	配管及閥	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	噴水泵電磁閥動作	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	噴水泵止水閥管線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
啟動電動機	碳刷彈簧及跳脫動作	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	碳刷緊鬆度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	集流環	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子震動及噪音	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子線圈本體	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子線圈絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子線圈	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	通風口	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	定子楔子固定	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
定子配線及端子	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	定子線圈絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電力電纜絕緣電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	通風及排風門	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	調速及轉速計用發電機	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線及接頭	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外殼基礎	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
液阻器	控制盤	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	配線端子	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電液面合於標準線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電解液洩漏	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電極位置	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	液位指示	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水電阻(Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )電阻測定(電極位置調整前後)	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	電解液比重試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	直流馬達軸承磨損	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達整流子磨損	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達碳刷	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達啟動裝置	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達線圈污損	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達定子絕緣電組試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	直流馬達轉子絕緣電組試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	直流馬達配線及端子	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流馬達控制器特性試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
電腦主機遙測遙控設備	雷擊防護突波吸收器及接地	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	資料儲存設備	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	遙控遙測安全協調	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各類轉換器校正	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
電子式調速機	控制箱端子板各端子接線	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	控制箱盤內各儀表開關與輔助電驛控制卡片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	可程式邏輯控制器各模組狀態	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各控制卡片	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	比例微積分控制器(PID)參數設定值	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉換器	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	開度回授裝置	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	比壓器速度檢出裝置絕緣電組試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	引接線	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	測速信號引接線	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	頻率/電壓轉換輸出特性試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	速度信號產生器齒盤偵測頭間距試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	負載跳脫系統不動時間試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	負載跳脫系統速度上升率試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	負載跳脫系統水壓上升率試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	負載跳脫系統 電壓上升率試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	導翼伺服機關 閉時間試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
水輪機	進水閥主閥	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進水閥旁通閥	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	渦殼	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	固定環、底環 及磨耗環	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	導翼及操作機 構	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	動輪	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承及導軸承	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	坑襯	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	上蓋	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	主軸封函	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	潤滑油冷卻器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
儀表及偵測設 備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
水輪機附屬設備	壓油供給系統	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	壓縮空氣供給系統	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻水供給系統	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	排水系統	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

六、發電機及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
發電機	定子線圈絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子線圈介質電力因數試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子線圈三相電阻試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子線圈局部放電試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子鐵心貫穿螺絲鬆脫檢查	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	定子鐵心貫穿螺絲絕緣試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子鐵心缺陷量測試驗(CID)	4年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電阻式溫度偵測器(RTDs)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	定子槽楔鬆緊度(PSDS)	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	氫氣內冷式定子線圈冷卻管進出口溫度差試驗	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	定子氫冷式發電機空氣洩漏量試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子線圈絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子扣環(圓柱型轉子)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子極平衡試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子線圈電阻試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子軸承間隙試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	轉子氫冷式封油環徑向和軸向間隙試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子轉軸和軸承絕緣試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子中心孔洩漏試驗(氫冷式發電機)	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	轉子風扇葉片	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	振動	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸電壓測定及接地碳刷	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	中性點接地變壓器絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地線及連接處檢查	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	無刷勵磁機轉子線圈絕緣特性試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	無刷勵磁機定子線圈絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	無刷勵磁機定子磁極平衡試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	永磁發電機絕緣試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	無刷勵磁機電阻式溫度偵測器(RTDs)	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	自動電壓調整裝置(AVR)功能特性試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	自動電壓調整裝置(AVR)控制信號試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	自動電壓調整裝置(AVR)磁場斷路器檢查	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機轉子線圈絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	有刷勵磁機轉子線圈電阻值試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	有刷勵磁機轉子軸承間隙試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	有刷勵磁機轉子軸承座絕緣	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機轉子集流環磨損試驗	2年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	有刷勵磁機轉子集流環碳刷架與刷握組件	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機轉子碳刷磨耗度	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	碳刷壓力彈簧	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機轉子風扇固定	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機定子線圈絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	電阻式溫度偵測器 (RTDs) 電阻值及其絕緣電阻試驗	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	有刷勵磁機定子線圈電阻值試驗	2 年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	有刷勵磁機定子鐵心	2 年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機定子過慮網及冷卻器清洗	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機定子軸器拆裝	2 年(水力機組依大修週期)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軸承振動量測及線上監視器校正	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	有刷勵磁機定子靜態整流器二極體順向、逆向電阻試驗	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	靜態整流器保險絲內阻值試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	自動電壓調整裝置(AVR)整流器保險絲內阻值試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	自動電壓調整裝置(AVR)磁場斷路器	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	靜態勵磁系統自激變壓器試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	靜態勵磁系統他激變壓器試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	同步併聯用比壓器 (PT)絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	同步併聯用比壓器 (PT)極性試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	同步檢出裝置速度同步(SYC)模組	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	同步檢出裝置電壓同步(RTA)模組	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	同步檢出裝置同步(CPRI)模組	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
附屬設備	匯流排導體	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	匯流排絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	匯流排軟銅帶	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	變比器絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	變比器介質電力因數試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	變比器低壓側及絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	突波保護裝置(避雷器型)絕緣電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	突波保護裝置(避雷器型)接地電阻試驗	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	突波保護裝置(電力電容器型)外觀	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	突波保護裝置(電力電容器型)絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

七、變壓器及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
高壓及特高壓變壓器(適用變電所、開閉所、發電廠/站)	線圈絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	線圈介質電力因數試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	線圈繞組直流電阻試驗	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	線圈匝比試驗	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	OLTC(有載調壓變壓器)切換開關	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	OLTC(有載調壓變壓器)選擇開關	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	OLTC(有載調壓變壓器)活線濾油機	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	OLTC(有載調壓變壓器)絕緣油耐壓試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	OLTC(有載調壓變壓器)機械與電氣指示功能	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	套管本體	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	套管絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	套管電容值試驗(屋外型電容式)	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	套管介質電力因數試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	酒精或水銀溫度指示計	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	溫度指示器遙測功能	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空氣冷卻器油泵馬達	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空氣冷卻器風扇馬達	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	空氣冷卻器控制迴路功能絕緣試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	空氣冷卻散熱器管	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水冷卻器油泵馬達	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水冷卻器水泵馬達	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水冷卻器水塔水位及給水功能	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水冷卻散熱器及水塔風扇	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	水冷卻器管路	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	油位計檢查	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	機械式保護電驛	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電氣式保護電驛	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	螺栓	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外殼	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	襯墊	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	基礎	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線及連接處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油耐壓試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油含水量試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油酸價試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油電阻係數試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油介質電力因數試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣油油中氣體分析試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	油槽	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	氮封裝置	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	吸濕裝置	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
桿上及亭置式變壓器	螺栓	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外殼	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	襯墊	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	基礎	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線及連接處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	溫度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	開放式熔絲鏈	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

八、開關設備及附屬設備(機組別： )

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
空斷開關(ABS)	支持礙子外表	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	支持礙子絕緣電阻試驗	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接觸子接觸電阻試驗	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接觸子示溫帶	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	連結機構	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	連結機構手動操作	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	連結機構關閉定位	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鐵架外觀	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鐵架開閉標示	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鐵架接地線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	鐵架接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作箱驅動馬達檢查及試驗	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
操作箱機構系統	異常時		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	操作箱補助開關	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作箱潤滑	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作箱制動系統	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作箱低壓配線檢查及絕緣試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
油斷路器(OCB)	套管本體	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	套管絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	套管介質電力因數試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作機構自由跳脫試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作機構本體	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構潤滑	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構遙控電氣迴路及套管式比流器(BCT)迴路絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	操作機構開閉時間試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	控制箱漏油	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	控制箱結露	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	控制箱接地線及連接處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	控制箱接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	固定及可動接觸子	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接觸子消弧室	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接觸子輔助接觸部分	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接觸子接觸電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
少油量斷路器(MOCB)	操作箱配線絕緣電阻試驗(含比流器)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	試操作(含保護電驛)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	油耐壓試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	油面補油	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	通風蓋襯墊塗矽油膏檢查	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	主迴路接觸電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	動作特性檢查及功能檢測開關時間檢查	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	消弧室	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	消弧室接觸子	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	消弧室主迴路接觸電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作機構細部拆解及潤滑	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構插梢	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構控制迴路	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
69kV(含)以上氣體斷路器(GCB)	內部檢查	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外部檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	六氟化硫(SF <sub>6</sub> )氣體含水量試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	開閉時間特性檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接觸電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	介質電力因數試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接線箱配線絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接觸子及噴嘴	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構磨耗	屋內12年，屋外6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構潤滑	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
22.8、11.4 kV 斷路器(GCB、VCB)	接觸機構(包括固定、主接觸子消弧接點磨修清拭)	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構動作	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	內外部清潔	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接觸電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	開閉時間檢查	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	輔助接點	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	套管外部	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	套管絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	閉合線圈絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	跳脫線圈絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	蓄壓馬達絕緣電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
69kV(含)以上 SF <sub>6</sub> 氣封絕緣開關裝置 (GIS)	蓄壓馬達檢查及試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作箱配線絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	內部檢查	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	外部檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	SF <sub>6</sub> 氣體含水量試驗	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	開閉時間特性檢查	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接觸電阻試驗	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	介質電力因數試驗	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	本體(含 CB、DS 及 ES)接地電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接線箱配線絕緣電阻試驗	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接觸子及噴嘴耗損檢查	12 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構磨耗	12 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構潤滑	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
裝甲箱型六氟化硫絕緣斷路器(CGIS)-SF <sub>6</sub> 消弧	控制箱配線絕緣電阻試驗(含比流器)	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	SF <sub>6</sub> 操作壓氣壓力開關設定校對	6 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	控制回路補助開關	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	相關閉鎖環和螺母固鎖	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	機構連動機件及管路	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	SF <sub>6</sub> 洩漏檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作機構緩衝壺油位	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構機件及管路	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構控制系統功能	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	SF <sub>6</sub> 操作壓力表及壓力檢驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構動作特性及功能檢測、開關時間	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	操作機構最小操作壓氣壓力試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	消弧室內部接觸子	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	消弧室墊圈及密封	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	消弧室接觸子和噴嘴	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	消弧室接觸電阻試驗	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
裝甲箱型六氟化硫絕緣斷路器(CGIS)-真空消弧	控制箱配線絕緣電阻試驗(含比流器)	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	控制箱接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	SF <sub>6</sub> 含水量及氣體壓力試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	操作機構彈簧	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	氣室及操作機構控制回路絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	SF <sub>6</sub> 氣體密封處	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接線端子螺絲	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	輔助接點	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	引接線插頭	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	氣室及操作機構動作特性及功能檢測、開關時間	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	真空度	12年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

## 九、避雷器設備及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
避雷器	絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	洩漏電流試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地線及連接處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
附屬設備	礙管外表	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	動作計次器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十、比壓器、比流器設備及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
161kV(含)以上電容分壓比壓器(PD)設備	絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	介質電力因數試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電容試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	低壓側檢查及絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
繞線式比壓器(PT)設備	絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	介質電力因數試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	低壓側檢查及絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
比流器(CT)設備	比流器檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

十一、電力電容器、電抗器及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
電容器及附屬設備	外觀檢查	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
電抗器及附屬設備	外觀檢查	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	絕緣電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

## 十二、蓄電池組及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
發電廠、變電所蓄電池組 (鉛酸/鹼性)(含FRTU)	蓄電池組均等充電試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	蓄電池組電壓試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	個別蓄電池電壓試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	個別蓄電池電解液溫度檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	個別蓄電池電解液比重試驗(鉛酸)	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	個別蓄電池外殼及電解液液面	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	個別蓄電池耐蝕接觸端子	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	充電機本體	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	充電機定期切換檢查	3個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	充電機浮動充電試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	充電機矽降器	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
發電廠、變電所內 不斷電系統(UPS)	不斷電系統切斷輸入電源核對及電源切換動作	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	不斷電系統切斷輸入電源後進行輸出試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	不斷電系統警報檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	變流器電壓試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	變流器電流試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	變流器頻率試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	充電機本體	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	充電機定期切換試驗	3個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	充電機浮動充電試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	充電機矽降器	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	蓄電池電壓試驗	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	蓄電池外殼	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			



### 十三、保護電驛設備及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
各設備保護電驛	電驛特性檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接線檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	跳脫檢查	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十四、架空線路及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
架空線路之支持物	各線路段支持物構材	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段支持物螺絲	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段支持物擋土牆	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段支持物基礎土壤	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段支持物接地線	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段支持物接地電阻試驗(69kV以上)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	各線路段支持物防墜裝置	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
架空線路之礙子	各線路段礙子外觀	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段礙子礙子鐵配件及螺絲插梢	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	各線路段礙子弧角檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段礙子礙子洩漏觀測	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段礙子跨越高速公路及鐵路等處礙子串拆點檢紀錄	5年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
架空線路之導線	各線路段導線拉線掛線夾板及保護條	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線制震器及間隔器	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線接頭及終端夾板溫度	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線線下交叉距離	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	各線路段導線線下(旁)與房屋距離	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線線下(旁)竹木距離	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線鐵配件	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線接地線連接處	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	各線路段導線伏角	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十五、地下電纜及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
交連聚乙烯電纜	電纜終端鐵架螺栓與接地線標示牌	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜接頭	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	停電時電纜被覆絕緣試驗(69kV以上)	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電纜保護鐵固定架(帶)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜連接站及周邊設備(含引接線)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜被覆保護裝置及接地線	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜連接站及電纜台架接地線連接處及接地電阻試驗	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	人孔蓋、直井、涵洞及管線	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	管路專用橋及管線附掛場地鐵架	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
充油電纜	電纜終端鐵架螺栓與接地線標示牌	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜接頭	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜固定架墊木	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	停電時電纜被覆絕緣裝置試驗	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	電纜保護鐵固定架(帶)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜連接站及周邊設備(含引接線)	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜被覆保護裝置及接地線	6年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電纜連接站及電纜台架接地線連接處及接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	油中氣體分析試驗	5年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
給油裝置	油槽給油管閥	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	油壓計及油量計指示	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	給油裝置鐵架與螺栓	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	警報檢查	2年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十六、通訊設備及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
廠(所)區通信系統	擴音設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	交換機	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	手提無線電話	1個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
微波系統	系統運轉可靠率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	發射功率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接收信號強度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	收發頻率穩定度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	監控系統功能	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	天線設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
光纖系統	系統運轉可靠率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光發射功率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光纖機接收靈敏度	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	監控系統功能	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	系統餘裕度(光纖傳輸損失)	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光纖接線板/盒	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
次世代同步數位階層(NG-SDH)光纖系統	系統運轉可靠率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光發射功率訊號與方向檢測	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光接收功率訊號與方向檢測	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	同步時鐘	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	網路切換保護(SNCP)功能	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	現場電腦連線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
保護電驛多工機系統	系統運轉可靠率	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光發射功率訊號與方向檢測	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	光接收功率訊號與方向檢測	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	現場電腦連線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
電力線載波系統	發送引示訊號值	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接受引示訊號值	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	屋外設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
通信機房設備	充電機	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	蓄電池組	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	空調設備	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	柴油發電機	1 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十七、燃料電池設備及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
燃料電池設備	本體儀表	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軟管及排氣管線	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	泵浦	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	壓縮機	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	液化設備	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	壓力鋼瓶洩壓裝置	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	軟管	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	洩漏試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	壓力調節器	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	閥	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	燃料匣	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
過濾器	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

十八、風力機組及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
風力機組塔架	基礎	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	差異沈陷	2 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	塗裝	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	本體受損	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	法蘭連接處	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	平台及零組件 艙口蓋	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	塔架爬梯與階梯	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	爬梯防墜安全裝置	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	塔架門	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	升降梯檢查	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	螺栓/螺絲螺栓 定磅	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
風力機組機艙	外觀	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	異音	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向及傳動鏈 軸承	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向及傳動鏈 軸承潤滑	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	轉向及傳動鏈 軸承潤滑設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱濾油器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱油色	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱油位	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱油盤	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱空氣濾 清器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱風扇馬 達與風箱	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱高速齒 輪與行星齒輪 表面	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	齒輪箱彈性支 撐	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向控制齒輪	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向控制減速 馬達(含磁制動 器)	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向控制動作	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉向控制煞車 設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	風扇	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	轉子煞車	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子固鎖設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子固鎖設備 液壓油油位	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子固鎖設備 液壓油更換	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	風速風向計和 支架	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	障礙燈(警示燈) 支架	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	障礙燈(警示燈) 燈罩與燈泡	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	塔架-塔架法蘭 面螺栓/螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	機艙轉向軸承 螺栓/螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	維修吊車及覆 蓋座螺栓/螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	傳動鏈周邊支 撐架螺栓/螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
風力機組轉子	鼻錐支架	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子輪轂	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	轉子輪轂入口托架與井蓋	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角控制器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角齒輪	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角控制系統機構及齒輪油	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角控制系統管路	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角控制系統潤滑油貯存器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片旋角控制系統潤滑油	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片受損檢查	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片超速感測器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片排水孔	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	葉片避雷保護裝置	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	轉子盤-轉子輪轂螺栓/螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	轉子輪轂-葉片 法蘭軸承螺栓/ 螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	定子支架螺栓/ 螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	旋角機構螺栓/ 螺絲	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
風力機組附屬設備	電力電纜接線	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	電力電纜絕緣 電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	突波保護裝置	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	保護電驛	3年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線及連結 處	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	高壓斷路器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	數據檢查及監 控系統 (SCADA)	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	資訊系統	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
風力機組變壓器	外觀	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	線圈絕緣電阻 試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	套管	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	溫度指示器	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
風力機組變流器	本體外觀	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	冷卻設備	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

十九、太陽光電發電系統及附屬設備

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
太陽光電模組	模組外部	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接線端子	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	串列電壓	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流發電比試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	絕緣電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	線路及連接處	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線外部	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線接地電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	模組支撐架	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
交/直流接線箱	箱體外部檢查	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	進出箱體之管路接頭	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	箱體線路及連接處	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線外部檢查	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線接地電阻試驗	1 年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	
	元件溫度試驗	6 個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	

電業設備	定期檢驗維護項目	定期檢驗維護週期	廠內目前定期檢驗維護週期	是否修改週期	檢驗及維護標準項目之數量	檢驗及維護標準	修改週期之原因說明與相關佐證說明
	串列隔離開關	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	直流離斷開關	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	突波吸收器	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	串列保險絲檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
變流器	外部	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	功能	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接線端子	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	異音	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	異味	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	顯示畫面檢查	6個月		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地線外部檢查	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	接地電阻試驗	1年		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		(數值)	