

# 加氣站加儲氣設施查驗表

查驗日期： 年 月 日

登 記 編 號		營 業 主 體 名 稱		地 址		負 責 人	
加 氣 站 站 名		地 址		土 地 地 號			
核 准 籌 建 日 期 及 文 號		核 准 展 延 籌 建 截 止 日 期 及 文 號		連 絡 電 話			
檢 查 項 目				檢 查 結 果		備 註	
<b>壹、設備配置</b>							
一、加氣站儲氣槽座數、氣泵島座數（___座）及其他配置是否與原申請之平面配置圖相符？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
二、加氣站是否於明顯處所標示營業主體、加氣站站名、營業時間及售氣價格？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註一	
三、加氣站內是否有明顯出入口標示？ 加氣站內是否有雨棚高度標示？（其高度___公尺）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
四、加氣站地界是否除出入口所臨接之道路外，以鋼筋水泥混凝土構築高度 <b>2</b> 公尺以上厚度 <b>25</b> 公分以上之防護牆，其轉角處是否以長度、寬度各為 <b>35</b> 公分以上之加強柱連接？ （但出入口臨接道路側 <b>4</b> 公尺範圍內、基地臨接永久性空地或山坡之地界且設站基地已有擋土牆構造者，不在此限）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
<b>貳、儲氣槽（___噸___座）</b>							
一、是否為臥式圓筒型儲氣槽？（應檢附構造檢查或重新檢查合格明細表）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
二、是否已取得勞檢單位檢查合格證？（應檢附竣工檢查合格證明及丙類危險性工作場所審《檢》查合格證明）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
三、設計壓力是否為每平方公分 <b>18</b> 公斤以上？（___kg/cm <sup>2</sup> ）				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
四、槽體下緣距離地面是否在 <b>60</b> 公分以上並以螺栓固定之？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
五、儲氣槽室地面四周，除操作門外，是否設高度 <b>1.8</b> 公尺以上之欄杆或網牆？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
<b>參、設備安全距離</b>							
一、加氣站儲氣槽之安全距離，是否符合至第一類保護物及第二類保護物之安全距離？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註三	
二、儲氣槽與防護牆是否保持 <b>5</b> 公尺以上之距離，與出入口地界線是否保持 <b>3</b> 公尺以上之距離？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	
三、加氣機與防護牆是否在 <b>5</b> 公尺以上，與出入口臨接道路側是否在 <b>3</b> 公尺以上？				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		註二	

