

附表二

區 分	至第一類保護物之安全距離 (單位:公尺)	至第二類保護物之安全距離 (單位:公尺)	安 全 措 施
加氣站儲氣槽	L2 以上	L6 以上未滿 L5	應有第四項第一款及第三款規定之設施。
	L3 以上未滿 L2	L6 以上	
	L1 以上	L5 以上未滿 L4	下列二者擇一設置： 一、第四項第一款及第三款規定之設施。 二、第四項第二款及第三款規定之設施。
	L2 以上未滿 L1	L5 以上	
一、儲氣槽自其外緣至第一類保護物，應至少保持 <b>L1</b> 以上之距離。 二、儲氣槽自其外緣至第二類保護物，應至少保持 <b>L4</b> 以上之距離。 三、前二項設有相關安全措施者，得縮短其安全距離。			